


— DO ŠACHTOVÉHO KOMÍNU

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ POZEMEK



## KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ POZEMEK



1. Napojení na stávající kanalizační rozvody dle majitele nemovitosti.
2. Sestava šachty bude upřesněna při stavbě dle skutečné hloubky přípojky.
3. Materiál potrubí a DN dle projektu (dle situací jednotlivých kanalizačních přípojek uvedených v příloze). Bude se jednat o PVC SN 8 DN 150(DN200).
4. Trasu domovní přípojky je vhodné volit přímou, co nejkratší a v jednotném spádu.
5. Na vhodných místech přípojky jsou navrženy plastové revizní šachty.
6. Na revizních šachtách jsou navrženy poklopy. V případě nepojízdných se jedná o poklopy s třídou zatížení A15 (nosnost 1,5 t), v případě pojízdných poklopů se jedná o třídu D400 (nosnost 40 t).
7. Do přípojek se nesmí vypouštět odpadní vody ze septiku nebo DČOV. DČOV či septik se musí vyfuk z provozu, obsah septiku se vyčerpá a prostor se zasype nezávadným materiálem (písek, štěrky) nebo zůstane septik využit pro jiný účel (např. pro zadržování dešťových vod určených k závlaze)
8. Je zakázáno do splaškové kanalizace vypouštět dešťové a drenážní vody!
9. Pro kanalizační přípojku DN 150 je minimální sklon 2%, pro DN 200 je minimální sklon 1%